

UMG ABS株式会社 宇部工場の火災発生について（第2報）

弊社宇部工場（山口県宇部市）構内で発生しました火災・爆発事故につきまして、お客様、近隣住民の皆様、関連する会社など関係先の方々に、ご心配、ご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。9月11日（水）午前8時現在で、判明しております内容は下記の通りです。

記

1. 発生場所

UMG ABS株式会社 宇部工場 重合工程中間製品貯蔵タンクエリア

2. 発生日時

9月8日（日）23時55分頃

3. 人的被害

人的被害はありません。

但し、消火作業に当たった作業員の内2名の気分が悪くなり病院へ搬送しましたが、診断の結果は異常なく、その後勤務に戻っております。

4. 近隣の被害

現時点では具体的な被害は確認されておられません。

また、工場敷地境界線での臭気観測地点にて定期観測を継続していますが、宇部市との協定値を超える異常値は観測されておられません。

5. 現在までの状況

9月8日(日)	23:55	中間製品貯蔵タンクから出火、爆発音が発生
9日(月)	0:00	自衛防災要員による消火活動開始
	0:13	火が消えた事を確認
	0:13	公設消防到着
	0:50	現場立入禁止区域の設定
10日(火)	12:00	立入禁止区域の規制解除
11日(水)	午後	監督官庁による現場検証が予定されています。

6. 設備被害の状況

具体的な被害状況は今後行われる現場検証を通して判明するものと思われませんが、現時点では、重合工程中間製品貯蔵タンク2基に損傷が外観目視にて確認されております。

7. 工場の稼働について

- (1) 重合工程は現在停止しています。
見通しがつき次第、弊社ホームページ等でご連絡申し上げます。
- (2) 混練着色工程については9日(月)に既に運転の許可を得ており、稼働中です。

8. 受注への対応

宇部工場生産品の受注については納期の調整をさせていただく場合がございます。その場合は個別にお客様と連絡をとらせていただきます。

9. お問い合わせ先

宇部工場 総務人事部長 豊田政男
TEL (0836) 22-4510

本社 経営企画部長 岡村泰晴
TEL (03) 5148-5170

以上
